

# Прокладка кабеля

## Ввод кабеля

### Профиль для ввода кабеля, в центре

Для установки на панели основания.

#### Материал:

- Алюминиевый прессованный профиль
- Уплотнение: ПВХ
- Сечение: 30 x 25 мм

#### Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:

- IP 55 при корректном монтаже

#### Комплект поставки:

- Вставные профили, вкл. эластичные прижимные профили

#### Указание:

- Для каждого ввода необходимо 2 шт.
- При ширине шкафа от 1000 мм группа основания разделяется по ширине на две части. Могут использоваться два места ввода кабеля (слева/справа).

| Для ширины шкафа мм | Кол-во | Арт. №   |
|---------------------|--------|----------|
| 600                 | 2 шт.  | 8618.800 |
| 800                 | 2 шт.  | 8618.801 |
| 1000                | 4 шт.  | 8618.802 |
| 1200                | 4 шт.  | 8618.803 |



#### Комплектующие:

- Кабельная шина, см. страницу 187



### Профиль для ввода кабеля, сзади

Для установки на панель основания и раму шкафа.

#### Материал:

- Алюминиевый прессованный профиль
- Уплотнение: ПВХ
- Сечение: 30 x 25 мм

#### Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:

- IP 55 при корректном монтаже

#### Комплект поставки:

- Вставные профили, вкл. эластичные прижимные профили

#### Указание:

- Для каждого ввода необходимо 2 шт.
- При ширине шкафа от 1000 мм группа основания разделяется по ширине на две части. Могут использоваться два места ввода кабеля (слева/справа).

| Для ширины шкафа мм | Кол-во | Арт. №   |
|---------------------|--------|----------|
| 600                 | 2 шт.  | 8618.810 |
| 800                 | 2 шт.  | 8618.811 |
| 1000                | 4 шт.  | 8618.812 |
| 1200                | 4 шт.  | 8618.813 |



#### Комплектующие:

- Кабельная шина, см. страницу 187

